

17. März 2016

## Medienbulletin 1/2016

---

### **Stromunterbruch im Niederamt infolge Erdschluss**

**Aufgrund eines gestern Abend (16.3.2016, 18.22 h) festgestellten Erdschlusses im 16 kV-Netz im Niederamt kam es in der Folge zu mehreren kurzzeitigen Stromunterbrüchen.**

Der Erdschluss selber war für die Kunden noch nicht spürbar. Für die Störungssuche mussten jedoch vereinzelte Leitungsabschnitte kurzzeitig vom Netz weg- und wieder zugeschaltet werden. Dies führte um ca. 22.35 Uhr im oberen Teil von Stüsslingen – betroffen war die Trafostation Milacker – zu einem gut zweistündigen Stromunterbruch.

Gleichzeitig kam es an der ursprünglichen Fehlerstelle definitiv zu einem Kurzschluss und dadurch in den Gemeinden Lostorf, Obergösgen und Stüsslingen in Teilen der Gemeinden Däniken, Gretzenbach, Niedergösgen und Winznau zu einem knapp zehnmütigen Stromunterbruch. Durch weitere kurzzeitige Netzumschaltungen konnte die Ursache – ein defektes 16 kV-Kabel im Unterwerk Gösgen – festgestellt und behoben werden.

Die a.en bittet für dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.

#### **Weitere Auskünfte:**

---

Beat Erne

Leiter Marketing und Kommunikation

beat.erne@aen.ch

Telefon 062 205 56 70